

АНКЕТА № 1

(титульный лист, часть I)

ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

для формирования электронного паспорта объекта

Наименование объекта социальной инфраструктуры (далее - объект) (полное наименование организации, расположенной на объекте, в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и информационных технологий»

ГБУ ДПО «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и информационных технологий» (ГБУ ДПО «СПБЦОКОиИТ»)

ОГРН 1027806874083

(полное и сокращенное наименование объекта)

Вид деятельности объекта (указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД основной)

1.63.11.1 – деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов	ОКВЭД основной
2. 62.09 - деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий	ОКВЭД дополнительный
3. 63.11 - деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность	ОКВЭД дополнительный
4. 71.12.63 - деятельность в области аккредитации	ОКВЭД дополнительный
5. 71.20.9 - деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая	ОКВЭД дополнительный
6. 85.23 - подготовка кадров высшей квалификации	ОКВЭД дополнительный
7. 85.41.9 – образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки	
8. 85.42 - образование профессиональное дополнительное	ОКВЭД дополнительный

Форма собственности | Собственность субъектов РФ

ОКФС 13

(указывается форма собственности по ОКФС)

Организационно-правовая форма

Бюджетное учреждение

ОКОПФ 75203

(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)

Должность, Ф.И.О. руководителя объекта

Директор

Федосов Александр Борисович

Телефон, факс руководителя объекта

Тел. (812) 576-34-50

Факс (812) 576-34-50

E-mail объекта

info@rcokoit.ru

Юридический адрес объекта

190068

Санкт-Петербург, Вознесенский пр., дом 34, лит. Н.

(индекс)

(почтовый адрес)

Фактический адрес объекта

190068

Санкт-Петербург, Вознесенский пр., дом 34, лит. Н.

(индекс)

(почтовый адрес)

Наименование организации владельца (арендатора) объекта

ГБУ ДПО «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и информационных технологий»

ОГРН 1027806874083

(в оперативном управлении)

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес организации владельца (арендатора) объекта

(индекс)

(почтовый адрес)

Наименование вышестоящей организации (собственника)

Комитет по образованию Правительства Санкт-Петербурга

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

ОГРН 1027810356485

Юридический адрес вышестоящей организации

190000

Санкт-Петербург, улица Антоненко, дом 8

(индекс)

(почтовый адрес)

Титульный лист, часть II

Наименование объекта (подразделения объекта)	ГБУ ДПО «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и информационных технологий»	
Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)	190068, Санкт-Петербург, Вознесенский пр., дом 34, лит. Н.	
Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв.м.)	3 621,5 кв.м	
Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)	1,2,3,4	
Кадастровый номер объекта	78:32:1149:11:36	
Категории обслуживаемого населения: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все.	все	
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии.	нет	
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)	нет	

АНКЕТА (основная часть)

п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта	Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта							
		Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте	Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии.	Единица измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «Да» или «Нет»)	Нормативное значение	
1		3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1	1	0	Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	0,014	Не более 0,015	п. 4.1.8,	
		1	1	0	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 4.1.11	
		0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пути движения бордюром камнем (бортиком) высотой не менее 0,05 м «С»	наличие	нет			
		0	0	0	Предупредительное мощение на расстоянии 0,5 м вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, расположенных на путях движения «С»	наличие	нет		п.4.3.4	
	Название зоны (технического средства)	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
1.2.	Лестницы (на подходах к объекту, на участках)									
	Название зоны (технического средства)	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
1.3.	Пандусы стационарные, дублирующие внешние лестницы									
	Название зоны (технического средства)	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
1.4.	Подъемные платформы с вертикальными/наклонным перемещением на внешних лестницах									
	Название зоны (технического средства)	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
2	Входной узел (п. 5.1.1. В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли)									
	Название зоны	1	1	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
2.1.	Наружные лестницы									
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.9. Двери из тамбура в вестибюль										
	Название зоны	1	1	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		1	1	0	Ширина в свету »К»	М	1,4	Не менее 1,2		
		1	1	0	Высота каждого элемента порогов »К», »С»	М	0,01	Не более 0,014		
2.10 Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей входных										
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					Металлические двери
		0	0	0	Полоса яркой, контрастной маркировки не менее 0,1х0,2 (м); »К», »О», »С», »Г», »У»	соответствие	-		п. 5.1.5	
		0	0	0	Высота размещения полосы от поверхности пешеходного пути в пределах 1,2-1,5м »К», »О», »С», »Г», »У»	соответствие	-			
2.11 Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей тамбура										
	Название зоны	1	1	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		1	1	0	Ширина в свету »К»	М	1,4	Не менее 1,2		
		1	1	0	Высота каждого элемента порогов »К», »С»	М	0,01	Не более 0,014		
2.12 Вестибюли общественных зданий										
	Название зоны	1	1	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		0	0	0	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету »К»	М	-	Не менее 1,0	п. 5.1.8	
		0	1	1	Звуковые информаторы (либо эквивалент этого оборудования) »С»	наличие	нет		п. 5.5.6	
		1	1	0	Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) »Г» - »бегущая строка»	наличие	да			
3 Пути движения внутри здания										
3.1 Коридоры, переходы в другие здания										
	Название зоны	1	1	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		1	1	0	Ширина »К»	М	1,5	Не менее 1,5	п. 5.2.1	
3.2 Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров										
	Название зоны	1	1	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		1	1	0	Ширина »К»	М	0,90	Не менее 0,9	п. 5.2.4	
		1	1	0	Высота порогов или перепад высот »К», »С»	М	0,005	Не более 0,014	п. 5.2.4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		0	0	0	Начало и конец поверхности пандуса имеет контраст относительно горизонтальной поверхности «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	-		п. 5.2.14		
3.5	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)										
	Название зоны	1	1	0							
					Ширина пандуса «К»	м	1,00	Не менее 1,0	п. 5.2.13	Пандус двухсекционный телескопический рампы	
					Уклон пандуса «К»	%	-	Не более 1:10, (10%)			
3.6	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением										
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
					Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	-	Не менее 1,6	п. 4.1.14, п.5.2.21 ГОСТ Р 51630-2000		
					Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м	-	Не менее 1,6			
3.7	Подъемники мобильные										
	Название зоны	0	0	0	«К»	наличие			п. 4.1.14	С посторонней помощью	
3.8	Лифты										
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
					Ширина кабины «К»	м		Не менее 1,7			
					Глубина кабины «К»	м		Не менее 1,5	п. 5.2.18		
					Ширина дверного проема «К»	м		Не менее 0,95			
					Размер рабочей поверхности кнопки не менее 0,02 м, «С»	соответствие			ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3		
					Идентификация рабочей поверхности кнопок: визуальная (контрастность) и тактильная (рельеф), «С»	соответствие			ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3		
					Световая и звуковая сигнализация в кабине лифта «С», «Г»	наличие			п. 5.2.20		
					Световая и звуковая сигнализация у каждой двери лифта «С», «Г»	наличие			п. 5.2.20		
					Тактильные указатели уровня этажа у двери лифта «С»	наличие			п. 5.2.20		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Тактильные, световые указатели, табло и пиктограммы, а также контрастное цветовое решение элементов интерьера, «С»	наличие			п. 7.4.3	
4.4 Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов										
	Название зоны	0	0	0		м		От 0,9 до 1,2 для детей	п. 7.5.12	
					Горизонтальные поручни вдоль стен зала бассейна и на входах в зал из раздевалок и душевых на высоте «О», «С»			0,5		
					Обходная дорожка по периметру ванн бассейна шириной «К»	м		Не менее 2,0	п. 7.5.14	
					Контрастная полоса по всему периметру края ванны бассейна «С»	наличие				
					Тактильные полосы на основных маршрутах движения и на обходных дорожках бассейна шириной полос не менее 1,2 м «С»	соответствие			п. 7.5.12	
					Лестница с размерами: подступенков – 0,14 м и проступей – 0,3 м в мелкой части бассейна «О»	соответствие			п. 7.5.13	
					Площадь на одно место для занимающегося инвалида (в том числе для хранения кресло-коляски)	кв. м.		Не менее 3,8	п. 7.5.17	
					Проход между скамьями в общих раздевалных «К»	м		Не менее 1,8	п. 7.5.16	
4.5 Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных (спортивно-зрелищных) учреждений										
	Название зоны	0	0	0		м		Не менее 0,9	п. 7.6.7	
					Пандус для подъема на сцену: ширина «К»					
					Пандус для подъема на сцену: уклон «К»	%		8	п. 7.6.7	
					Ограждения с поручнями лестниц и пандусов, ведущих на сцену, с одной стороны на высоте «К»	м		0,7	п. 7.6.7	
					Пандусы в залах, ведущие к местам инвалидов в ярусных амфитеатрах с уклоном не более 1:12 «К»	соответствие		0,9	п. 7.6.7	
					Пандусы, ведущие к местам инвалидов в ярусных амфитеатрах, должны иметь перила по стенам «К»	наличие			п. 7.6.2	
					Системы индивидуального прослушивания, смонтированные в кресла в залах с вместимостью более 50 человек «Г»	наличие		не менее 5 %	п. 7.1.11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п.5.3.3 рис.Д.11	
					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п. 5.3.6	
					Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «С»	м		1,35	п.5.3.6	
5.3	Кабины душевые закрытые									
	Название зоны	0	0	0						
					Кабина с открывание двери наружу «К», «О», «С»	соответствие				
					Вход в кабину непосредственно из гардеробной «О», «С»	соответствие			п.5.3.5	
					Габариты поддона (трапа) без порога не менее 0,9х1,5м «О», «С»	соответствие				
					Кабина должна быть оборудована: - переносным или складным сиденьем на высоте не более 0,48м	наличие				
					- ручным душем	наличие			п. 5.3.5	
					- настенными поручнями	наличие				
					- крапом с рычажной рукояткой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа) «К», «С», «О»	наличие			п. 5.3.9	
					Размеры кабины в плане: ширина «К»:	м		Не менее 1,8	п.5.3.7. табл.1	
					Глубина «К»	м		Не менее 1,8		
					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п. 5.3.6	
					Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «К», «О», «С», «Г», «У»	м		1,35	п.5.3.6	
					Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) «К»	м		Не менее 2,4	п.5.3.8	
					То же, без скамей «К»	м		Не менее 1,8		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	1	1	0	Расстояние от стойки автотранспорта инвалида до входа в здание «К», «О»	м	37 м	Не далее 50 (не далее 100 – при жилых зданиях)	п. 4.2.2	
	1	1	1	0	Ширина зоны для парковки «К»	м	3,6	3,6	п. 4.2.4	
	1	1	1	0	Длина зоны для парковки «К»	м	8	6,0		
	0	1	1	1	Обозначение стойки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «К»	наличие	нет		п. 4.2.1	
	0	1	1	1	Обозначение стойки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) «К»	наличие	нет			

Примечание:

1. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрены Анкетой, создается новая строка, с соответствующими порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЗН, Центром.
2. В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.
3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обозначается с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.
4. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующее. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящиеся не далее 500 метров от организации).
5. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анкетированного учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) в чьем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно представляется «не знаю». Замеры параметров по данным зонам осуществляются и заполняются сотрудником, проводящим анкетирование.

Заполнил Анкету:

(812) 576-34-47

Зам. директор

Должность

Масюкова Т.В.

ФИО

(подпись)

«28» марта 2019г.

28 марта 2019 г. Директор ГБУ ДПО «СПбДОКОНИТ»

Федосов А.Б.

(подпись)

«28» марта 2019г.

М.П.

